

א' באדר התשס"ט
25 בפברואר 2009
כב. 2009-1572

לכבוד
מפקדי שירותי כבאות
רמ"ד מניעת דליקות בשירותי הכבאות

א.נ.

הנדון : אורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות-מנדפים

תקן ישראלי 1001 חלק 6 יוני 2004

1. מצ"ב תקן ישראלי 1001 לבטיחות אש בבניינים : אורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות, התקן מתבסס על NFPA-96 - מנדפים.
2. תקן זה קובע דרישות מינימליות לבטיחות אש (מניעתיות ובזמן פעולה), הנוגעות לתכן, להתקנה, לתפעול, לבדיקה ולתחזוקה של מערכות בישול פרטיות, מוסדיות ומסחריות. התקן אינו חל על מערכות בישול המותקנות ביחידות דיור המיועדות למגורים בלבד, שאינן משמשות לבישול מסחרי.
3. יש לחייב ישום כל דרישות התקן במטבחים מוסדיים כגון : בתי מלון, בתי אבות, בתי חולים, מסעדות וכו'.
4. בעסקים קטנים יחסית שהמטבח שברשותם לא מהווה פונטציאל סיכון משמעותי למקום ולסביבה, אין חובה לדרוש עמידה בתקן זה אלא רק לאחר הפעלת שיקול דעת מפקד השירות (כגון : חנות למזון מהיר כ-50 מ"ר שאינו מסכן את הסביבה).
5. ביצוע בדיקות כשירות שנתיות יעשה ע"י חברה או נתון שרות שקיבל הדרכה והסמכה מהחברה היצרנית של המערכת או גוף אחר המוכר ע"י רשות הכבאות.

בברכה,

חיים תמם
סגן מפקח כבאות ראשי

העתקים :
מר שמעון רומח - נציב כבאות והצלה ומכ"ר
גב' אנקה בלומר - ממונה מניעת דלקות ארצית