

ט"ז באב התשס"ה  
21 באוגוסט 2005  
ט"ז באב התשס"ה  
21 באוגוסט 2005  
כב. 2005-1760

לכבוד  
מפקדי שירותי כבאות  
ראשי מדורי מניעת דליקות

א.נ.

הנדון : איסור הפעלת זיקוקי דינור (פירוטכניקה) במבנה סגור - רענון  
מכתבנו: חומס כב. 2003-2636 מ- 2 דצמבר 2005

1. להזכירכם, החליטה בעבר ועדת ההיגוי הבינמשרדית לרישוי עסקים בראשותו של מר יעקב מרקוביץ, כי, לאור הסיכונים הכרוכים בהפעלת זיקוקי דינור ואמצעים פירוטכניים במבנה סגור, לא תאושר הפעלתם במבנים סגורים, המשמשים לשמחות ואירועים, כגון: אולמות שמחה, גני אירועים ודיסקוטקים.

2. על כן, הנכם מתבקשים באולמות שמחה, בדיסקוטקים, במסעדות, בגני אירועים סגורים וכד' להוסיף בעת הגשת התנאים למתן/חידוש רישיון עסק תנאי כי חל איסור מוחלט להפעיל זיקוקי דינור ו/או אמצעים פירוטכניים.

איסור הפעלת הזיקוקין והאמצעים הפירוטכניים במקומות המוזכרים בסעיף זה נובע מקרבתם של אורחי המקום למקום הפעלת הזיקוקין. אופי המקום אינו מאפשר לוודא כי נשמר מרחק בטחון בין הזיקוקין / האמצעים הפירוטכניים והאוכלוסייה במקום (לדוג': אי שמירת המרחק בעת הפעלת פירוטכניקה מסביב לרחבת הריקודים).

3. למען הסר ספק, יובהר כי בבתי עינוג כהגדרתם בתקנות שירותי כבאות, כגון תיאטראות, אולמות קונצרטים, בתי קולנוע, קרקסים ואולמות מופעים אחרים ניתן לאשר הפעלת פירוטכניקת במה ע"י אנשי מקצוע (מפעיל זיקוקין מוסמך).

אופי הפעילות במקומות המוזכרים בסעיף זה מאפשר ואף מחייב שמירת מרחק (מופע הפירוטכניקה מתקיים על הבמה, המרוחקת כמה מטרים מהקהל). מרחק בטחון זה בשילוב עם הדרישה כי הפעלת הזיקוקין / האמצעים הפירוטכניים תבצע ע"י מפעיל זיקוקין מוסמך מעלה את רמת בטיחות האש של מופעי פירוטכניקה במקומות אלה, בכפוף לסידורי הכבאות במקום.

בברכה,

**חיים תמם**  
סגן מפקח כבאות ראשי

**העתיקים :**

מר שמעון רומח - נציב כבאות והצלה ומכ"ר  
גב' סנדרה מוסקוביץ - ממונה חומרים מסוכנים  
גב' אנקה בלומר - ממונה מניעת דלקות ארצית  
מר אשר גרנר - ממונה רישוי עסקים ואתרי רחצה  
מר זאב דיבסק - אגף הפיקוח על העבודה, משרד התמי"ת  
אריה ידידה@משטרת ישראל