

י"ז בסיון התש"ע
30 במאי 2010
כב. 2010-3004

לכבוד
מפקדי שירותי כבאות
רמ"די מניעת דליקות בשירותי הכבאות

אדון נכבד,

הנדון : מעבדת איזוטסט - השעיית תחום כיבוי אש

מעבדת איזוטסט הושעתה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתחום כיבוי אש.
המשמעות היא – מעבדת איזוטסט איננה מעבדה מוסמכת ומוכרת לעניין תחום כיבוי אש
כמפורט:

- א. ת"י 1596 – מערכות מתזים.
ב. ת"י 1220 חלק ד' – התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש.

בברכה,

חיים תמם
סגן מפקח כבאות ראשי

העתקים :
מר שמעון רומח - נציב כבאות והצלה ומכ"ר
גב' אנקה בלומר - ממונה מניעת דלקות ארצית
גב' סנדרה מוסקוביץ - ממונה חומרים מסוכנים