

פרק 500	מס' הוראה 518	שם ההוראה סידורי בטיחות אש בבתי מרקחת	תחולה דצמבר 93	עדכון דצמ' 2001	עמוד 1 מתוך 3
------------	------------------	---	-------------------	--------------------	------------------

1. כללי

- 1.1 בתי מרקחת מורשים להחזיק חומרים מסוכנים מסוגים שונים בכמויות מוגדרות.
- 1.2 בתי מרקחת כוללים מחסנים לאחזקת חומרים מסוכנים והכנת תרופות וכן אזורי מכירה ללקוחות.
- 1.3 בתי מרקחת הם שילוב של מחסן חומרים מסוכנים בכמויות ובריכוזים קטנים וכן בניין מסחרי.

2. מטרה

- 2.1 הנהלים יקבעו דרישות אחידות בבתי מרקחת ברחבי הארץ.
- 2.2 הנהלים יביאו לאחידות בדרישות שירותי הכבאות המקומיים בכל הנוגע לאמצעים וציוד כיבוי.

3. הגדרות

- 3.1 בית מרקחת - לפי הגדרתו בפקודת הרוקחים והתקנות הרוקחים.
בית המרקחת משמש לחלוקת תרופות ללקוחות ויכלול את חדר התרופות (מחסן)
- 3.2 מפקח כבאות ראשי - על פי הגדרתו בחוק שירותי כבאות והצלה.
- 3.3 ציוד כיבוי - ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות.

4. השיטה

- 4.1 בכל בית מרקחת ששטחו עד 200 מ"ר יוחזק הציוד המפורט להלן:
- 4.1.1 מטפים: בבית המרקחת יוחזקו 2 מטפי כיבוי באבקה במשקל 6 ק"ג כל אחד.
מטפה אחד יוצב בכניסה לבית המרקחת ומטפה שני יוצב בכניסה למחסן התרופות.
- 4.1.2 גלגלון: בקרבת הכניסה לבית המרקחת יותקן גלגלון כיבוי אש תקני.
- 4.2 בכל בית מרקחת ששטחו מ-201 – 500 מ"ר יותקן ציוד כיבוי אש כמפורט להלן:
- 4.2.1 מטפי כיבוי: בבית המרקחת יוחזקו 4 מטפי כיבוי אש באבקה, במשקל של 6 ק"ג כל אחד. המטפים יותקנו במקומות הבאים:
- בכניסה לבית המרקחת.
 - בכניסה למעבדה.
 - בכניסה למחסן.
 - בחדר הקבלה (אזור מכירה).

פרק 500	מס' הוראה 518	שם ההוראה סידורי בטיחות אש בבתי מרקחת	תחולה דצמבר 93	עדכון דצמ' 2001	עמוד 2 מתוך 3
------------	------------------	---	-------------------	--------------------	------------------

- א. כאשר המרחק בין הכניסה למחסן והכניסה למעבדה קטן מ-10 מ' יותקן מטפה כיבוי אחד, כנ"ל בין שתי הכניסות.
- ב. בבתי מרקחת ששטחו הכולל מ-250 עד 500 מ', תותקן מערכת גילוי אוטומטית, המערכת תכסה את כל שטח בית המרקחת.

4.2.2 גלגלון כיבוי: בבית המרקחת במקום שיקבע ע"י שירותי הכבאות, יותקן גלגילון כיבוי תקני. כאשר צינור הגלגילון אינו מגיע לכל נקודה בבית המרקחת יותקן גלגילון כיבוי נוסף. מספר הגלגילונים הנוספים ומיקומם יקבע ע"י שירותי הכבאות.

4.3 בכל בית מרקחת ששטחו עולה על 500 מ"ר יותקן הציוד המפורט להלן:

4.3.1 ברזי כיבוי אש: בית מרקחת אשר במרחק 50 מ' ממנו לא מוצב ברז כיבוי 3", יותקן ברז כיבוי 3" לשימוש שירותי הכבאות, סמוך לכניסה לבית המרקחת.

4.3.2 מטפי כיבוי: בבית המרקחת יוחזקו מטפי כיבוי כמפורט להלן:

- 2 מטפי כיבוי אבקה במשקל 3 ק"ג כל אחד בחדר הקבלה (אזור המכירה)
- מטפה כיבוי באבקה במשקל 6 ק"ג בכניסה למחסן.
- מטפה כיבוי באבקה במשקל 6 ק"ג בכניסה למעבדה.

4.3.3 מערכת כיבוי אוטומטית: בכל בית מרקחת ששטחה עולה על 500 מ"ר, תותקן מערכת כיבוי אוטומטית לכיבוי אש. המערכת תותקן לפי ת"י 1596, תכנון המערכת והתקנתה יתואמו ויאושרו ע"י מעבדה מאושרת.

5. אספקת מים

5.1 ספיקת ברזי כיבוי 3" תהיה 450 ליטר לדקה לפחות.

5.2 ספיקת הגלגילונים תהיה 45 ליטר לדקה לפחות.

6. כל הציוד שיותקן בבית המרקחת יעמוד בדרישות התקנים והמפרטים הישראליים המתאימים, בהעדר תקנים ומפרטים כנ"ל לפי אישור מפקח כבאות ראשי.

6.1 הבעלים או המחזיק חייבים להחזיק את הציוד המפורט בהוראות אלה, כשהוא תקין בכל עת.

7. חומרים מסוכנים

7.1 באזור המכירה לא יוחזק יותר מאחד ליטר בנזין בבקבוקונים ולא יותר מליטר אחד של נוזלים דליקים אחרים. נוזלים אלה יוחזקו בבקבוקונים שנפחם אינו עולה על 200 סמ"ק כל אחד. הבקבוקונים יוחזקו במדפים המרוחקים ממקורות חום או חשמל.

7.2 מוצרים דליקים כגון: צמר גפן, חיתולים וכן מכלי ארוסול יוחזקו במדפים המרוחקים ממקורות חום או חשמל.

7.3 במחסן בית המרקחת מותר להחזיק עד חמישה ליטר בנזין ועד עשה ליטרים נוזלים דליקים אחרים, בתנאי שימצאו בארונות מתכת הנסגרים בצורה הרמטית עם אפשרות

פרק 500	מס' הוראה 518	שם ההוראה סידורי בטיחות אש בבתי מרקחת	תחולה דצמבר 93	עדכון דצמ' 2001	עמוד 3 מתוך 3
------------	------------------	---	-------------------	--------------------	------------------

7.4 כמויות העולות על חמישה ליטר נזין או על עשרה ליטר נוזלים דליקים אחרים יוחזקו במחסן נפרד סגור עם דלת מתכת וסף מוגבה. במחסן זה יותקן כיבוי אוטומטי באבקה או במים.

7.5 בכל מקרה לא יוחזקו בבית המרקחת ולא במחסנים כמויות חומרים דליקים שנפחם עולה על 20 ליטר בנזין או 50 ליטר חומרים דליקים אחרים.

8. עובדי בית המרקחת יעברו הדרכה בכיבוי אש אחת לשנה ע"י שירותי הכבאות המקומיים.

9. ערעור

9.1 הבעלים או המחזיק שקיבלו הוראה בכתב משירותי הכבאות להצבת ציוד או מתקנים לכיבוי אש, רשאים לערער על הדרישה בפני מפקח כבאות ראשי תוך 30 יום מקבלת ההוראה.

9.2 ערעור מנומק יוגש למפקח כבאות ראשי והעתקו יישלח למפקד שירותי הכבאות שבית המרקחת נמצא בתחומו. מפקד שירותי הכבאות ישלח בהקדם את חוות דעתו לערעור למפקח כבאות ראשי.

9.3 המפקח רשאי לאשר את הוראות שירותי הכבאות, לשנותה או לבטלה.

9.4 תשובת המפקח לערעור תהיה סופית.